

Antragsteller: VIEW S.r.l. Via Monchio, 42/46 – 41042 FIORANO MODENESE (MO)	
Erzeugnis Kennzeichen: Unglasierte keramische Fliesen in verschiedenen Formaten mit folgender Markierung "Serie BLOIS".	
Auftrag vom: 28/11/18	Datum des empfangs im prüflabor (Probe durch den Kunden geliefert): 28/11/18
Prüfdatum:	Anfang datum: 30/11/18 Ende datum: 30/11/18

DIN 51130 (06/2004) - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft

Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene

Beschreibung der Fläche

- Glatt
- Gezeichnet
- Strukturiert
- Raue

ERGEBNISSE

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels:

10,9°

Verdrängungsraums (cm³/dm²):

BEURTEILUNG, EIGNUNG (BGR 181 – 10/2003)

Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung:

R10

Bewertungsgruppe des Verdrängungsraums:

Technische Überprüfung
Ing. Giordana Carani



Der Direktor
Prof. Maria Chiara Bignozzi



Die wiedergegebenen Ergebnisse beziehen sich auf die geprüften Proben. Für die Richtigkeit der Probenahme wird keine Verantwortung übernommen, wenn sie nicht unter Beaufsichtigung des Prüflabors erfolgte. Die Vervielfältigung dieses Prüfberichts ist nur in ungekürzter Form zulässig. Irgendeine teilweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Prüflabors. Dieser Prüfbericht umfaßt 1 Seiten.