

Antragsteller: VIEW S.r.l. Via San Pietro, 83 – 41049 SASSUOLO (MO)	
Erzeugnis: Glasierte keramische Fliesen 18 x 118 x 1,0 cm mit folgender Markierung Kennzeichen: "Serie LEGNI RUSTICO".	
Auftrag vom: 01/09/16	Datum des empfangs im prüflabor (Probe durch den Kunden geliefert): 01/09/16
Prüfdatum:	Anfang datum: 08/09/16      Ende datum: 08/09/16

**DIN 51097 (11/1992) - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft - Naßbelastete Barfußbereiche - Begehungsverfahren - Schiefe Ebene**

ANGABEN ZUM PRÜFBELAG:

Abmessung (Länge, Breite) (m):	0,50 x 1,20
Fugenbreite (mm):	2
Art der Verfüng:	Zementmörtel
Anordnung der profilierung:	Keine

**ERGEBNISSE**

Mittlerer Neigungswinkel:	19,1°
Bewertimgruppe der Rutschgefahr:	<b>A+B</b>

Technische Überprüfung  
Ing. Giordana Cafani




Der Direktor  
Prof. Maria Chiara Bignozzi

Die wiedergegebenen Ergebnisse beziehen sich auf die geprüften Proben. Für die Richtigkeit der Probenahme wird keine Verantwortung übernommen, wenn sie nicht unter Beaufsichtigung des Prüflabors erfolgte. Die Vervielfältigung dieses Prüfberichts ist nur in ungekürzter Form zulässig. Irgendeine teilweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Prüflabors. Dieser Prüfbericht umfaßt 1 Seiten.